

 COREduc SOMOS CCHC	INSPECCION EXTINTORES	Código : Páginas : 1 de 1 Revisión : Fecha :
	Prevención de Riesgos	

ESTABLECIMIENTO	FECHA
------------------------	--------------

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE			RESPONSABLE	FECHA DE SOLUCION
		SI	NO	N.C.		
1	La cantidad de extintores es suficiente en relación a la superficie a proteger.					
2	Están ubicados en lugares de fácil acceso, libre de obstáculos, a no más de 1,30 mt medidos desde el suelo a la base del extintor.					
3	Están señalizados. (Símbolo extintor y cómo usarlo)					
4	Extintores ubicados a la interperie están dentro de nicho rojo.					
5	El personal ha sido instruido y entrenado en el uso de los extintores en caso de emergencia.					
6	Los extintores son revisados mensualmente.					
7	Los extintores han sido sometidos a mantenimiento preventivo, como mínimo, una vez por año.					
8	En las faenas de soldadura y/o trabajos en caliente, está presente un extintor de PQS de 10 kg. a lo menos.					
9	Existen líneas de vida para el afianzamiento de los trabajadores.					
10	Salas de sustancias inflamables, cuentan con extintor.					
11	Bodega de materiales, cuenta con extintor.					
12	En general, equipos con manómetro en verde.					
13	En general, mangueras, boquillas de descarga y seguro en buen estado.					

OBSERVACIONES

REALIZO	REVISO
Sr:	Sr:
Cargo:	Carrgo:
Firma:	Firma: